

基礎配筋検査報告書

実 施 日	2016 年 08 月 29 日		総 合 判 定 適 合
登 録 物 件 名			
事 業 者 名	株式会社 ライクスホーム	A0304298	
事 業 者 立 会 者			
報 告 者			

【凡例】「方法」欄 A:目視確認 B:計測確認 C:書類確認(設計図書含む)

「判定」欄 O:適 ×:不適 ー:該当なし 保留:判定保留

※目視・計測可能な部位で確認し、保険の適否を判定します。

1. 書類

No.	項 目	方 法	判 定
1-1	基礎配筋検査用の必要書類	C	O
【備考】1-1. 基礎伏図、基礎断面図			

2. 基礎

No.	項 目	方 法	判 定
2-1	べた基礎の鉄筋径および配筋間隔	A B C	O
2-2	布基礎の鉄筋径および配筋間隔	A B C	ー
2-3	布基礎の底盤幅	A B C	ー
2-4	深基礎の鉄筋径および配筋間隔	A B C	ー
2-5	出隅・入隅、T字型、十字型、直線の各部分の配筋状況	A B C	O
2-6	基礎立上り部 欠き込み補強筋状況	A B C	ー
2-7	かぶり厚さ 60mm 以上(ベース配筋またはスラブ配筋の下端)	B C	O
【備考】			

特記事項

深基礎無しに変更有り

全景写真	備考
	

外周部基礎立上がり部分	備考
	

Y1972900

出隅部分の状況	備考
	

スラブ配筋の状況	備考
	

Y1972900